

質疑回答書

高知市長 桑 名 龍 吾

No.	資料名称	項目	質問内容	回答
	ページ	記述内容		
1	仕様書	提出書類	書式は指定された書式では無く任意の書式で良いでしょうか。	任意の書式で構いません。 なお、「(1)①業務責任者届出書」,「(1)②業務着手届」,「(3)②業務完了届」については, 落札者に参考様式をお示しします。
	P.1~2	(1)(2)(3)		
2	仕様書	提出書類	器具の配置変更が無い場合は変更図の提出は不要との理解で良いでしょうか。	変更図の提出は必要です。 本仕様書「7 業務概要 (1)」及び「10 取替作業等に関する仕様 (1)現地調査・作業検討 ④」に記載のとおり, 施設ごとに使用器具提案書(別表1 No.2 器具配置図(図面等))を作成し, 提出する必要があります。 なお, 完成図(最終器具配置図)は, この器具配置図の最終版を提出することになります。
	P.2	(3)③完成図(最終器具配置図)		
3	仕様書	LED照明器具の仕様	職務担当者様との協議は6月24日参加資格通知を受けたのち7月16日開札迄の期間に行う認識で間違い無いでしょうか。	使用する照明器具の機種選定については, 本仕様書「7 業務概要(1)」に記載のとおり, 契約後に現地調査を行うことから, 本業務担当職員との協議についても契約後となります。
	P.3	(1)⑤既設照明器具の部分的な取替によるLED化は原則認めない。ただし, 意匠性の高い器具であり, 現在販売されているLED照明器具に置き換えることが困難な場合は, 本業務担当職員と協議の上, 部分的な取替によるLED化とすることができる。		
4	仕様書	No.3と同じ	現場調査の期間は設けられますか。	本業務における「現地調査」は, 本仕様書「7 業務概要(1)」に記載のとおり, 契約後に, 受託者において実施していただくものとしており, 契約前の調査等は認めません。
		No.3と同じ		
5	記載なし	記載なし	落札後の前渡金はありますか。あればそれは何%でしょうか。	前払金については, 受託者が保証事業会社と保証契約を締結し, その保証証書を本市に寄託する場合, 委託料の10分の3以内で支払います。
		記載なし		
6	グループ1	たかじょう庁舎	照度センサー等の配線は, 別途と考えて良いでしょうか。	照度センサー等の交換については, 既存の照度センサー等の配線を流用して行っていただくことを前提としています。
		1F玄関ホール, EVホール 2F・3F・4F・5F・6F 事務室		

No.	資料名称	項目	質問内容	回答
	ページ	記述内容		
7	グループ2	保健福祉センター 東部健康福祉センター 南部健康福祉センター 西部健康福祉センター	照明器具の指定が無い場合、開口と同一大きさのダウンライトを選定した場合、リニューアルプレートは中止して良いでしょうか。	使用する照明器具の機種選定については、本市から指定するものではありません。 契約後に本仕様書「7 業務概要」に基づいて施設ごとに提出していただく「使用器具提案書」にて提案をお受けします。 なお、リニューアルプレートについては、本仕様書「10 取替作業等に関する仕様 (3)取替作業 ⑤」を参照してください。
		全般		
8	グループ2	東部健康福祉センター	調光制御回路又は調光器具の指示をお願いします	
		全般		
9	グループ2	保健福祉センター 東部健康福祉センター 南部健康福祉センター	コンパクト蛍光灯型のLEDランプのソケット及び直管蛍光灯型LEDランプのソケットは、更新する必要は無いか。年数が経過した照明器具のソケットは壊れやすくなっています。	コンパクト蛍光灯等の既設照明器具については、本仕様書「9 LED照明器具の仕様 (1)LED照明器具の選定条件」の⑤に記載のとおり、「既設照明器具の部分的な取替によるLED化は原則認めない。」としております。 器具の交換に当たっては、③に記載の器具選定の優先順位に従って器具を選定してください。
		全般		
10	グループ2	保健福祉センター 東部健康福祉センター 南部健康福祉センター	コンパクト蛍光灯型のLEDランプ及び直管蛍光灯型LEDランプ、丸型蛍光灯型LEDの取替には、日本照明工業会で、LEDランプメーカーにより、照明器具の改造方法が違うので発火等の原因になる為、推奨していませんが、施工して良いでしょうか。	
		全般		