

質疑回答書

令和 7 年 2 月 19 日

入札参加者各位

高知市上下水道事業管理者

山本 三四年

業務名 下知水再生センター塩素滅菌棟耐震補強実施設計委託業務（R6-1）

上記委託業務の質疑について下記のとおり回答します。

番号	図書番号	仕様書ページ	質疑事項	回答
1			<p>「入札公告の業務概要」及び「見積参考資料」の金抜き設計書に建築設計の記載がありません。</p> <p>また、「特記仕様書」では、「耐震・耐津波補強設計は、耐震補強（土木）及び耐津波対策（土木）」とあり、建築設計は含まれていません。</p> <p>一方、「入札公告」の別紙1「配置予定技術者欄」では、建築担当技術者と建築の照査技術者の配置を求めています。建築担当技術者と建築の照査技術者の配置は必要でしょうか。</p>	<p>法的に一級建築士の配置は必要ないが、土木部分の耐震補強実施設計においては、建築部分の耐震計算モデル作成や、土木部分の補強方法が建築基準法に抵触するものでないかの確認など、建築担当者が行うべき作業があるため、建築確認の有無に関わらず、一級建築士の資格を有する建築担当技術者と建築の照査技術者の配置が必要と考えています。</p>