

受水槽及び高架水槽清掃点検業務に係る写真撮影方法

下記の工程で撮影することを原則とし、各写真について、受託業者名・日付・撮影内容がわかるようにし、施設ごとに写真を整理すること。

1 作業前

① 建物全景

施設が特定できるように表示すること。

② 受水槽及び高架水槽全景

高架水槽が2基以上設置されている場合は、設置場所が分かるよう表示すること。

③ 作業員服装

④ 使用器具等

⑤ 使用消毒薬剤

⑥ 受水槽及び高架水槽外部（マンホール周辺）

⑦ 受水槽及び高架水槽内部（床面及び壁面）

⑧ 屋外に設置された受水槽の場合、受水槽周辺の雑草等の状況

2 作業中

① 清掃作業状況（内部・外部）

② 点検作業状況（内部・外部）

③ 消毒作業状況（1回目・2回目の表示）

④ 屋外に設置された受水槽の場合、受水槽周辺の雑草等の除去状況

3 作業後

① 受水槽及び高架水槽外部（マンホール周辺）

② 受水槽及び高架水槽内部（床面及び壁面）

③ 「技術上の基準」第二の一の1の四に規定する検査状況

④ 屋外に設置された受水槽の場合、受水槽周辺の清掃完了状況