

消防用設備等点検業務対象一覧表

(1) 市営住宅

No.	施設名	構造	消火器	自動火災報知設備	非常警報設備	避難はしご	避難口誘導灯	連結送水管送水口放水口	非常用コンセント・ホース格納庫	配線	防火戸煙感知器	備考 【凡例】消:消火器 警報:非常警報装置 発信機:自火報非常警報発信機
1	比島町市住	高耐10階	29	あり		16		1+7		○	2	消:駐輪場1個, 1~9階各3個, 10階1個 発信機:各階2個
2	比島町北市住 1号棟	中耐5階			6					○		消:各階段1階 警報:各階段1.3階
3	比島町北市住 2号棟	中耐4階			6					○		消:各階段1階 警報:各階段1.3階
4	比島町北市住 3号棟	中耐5階			6					○		消:各階段1階 警報:各階段1.3階
5	小高坂三ノ丸市住 (61~84号)	中耐4階	12	あり						○		消:各階段1階 警報:各階段1.3階
6	潮江市市住	中耐5階	23	あり						○	5	消:1~4階各5個, 5階3個
7	鏡川町市住 北棟	高耐6階	10	あり	11	8				○		消:1~4階各2個, 5階1個 警報:1~5階各2個, 6階1個(操作部1階)
8	鏡川町市住 南棟	中耐4階	11		7	4				○		消:1階4個, 2.3階3個 警報:1~3階各2個, PH1個(操作部1階)
9	新田町市住 1号棟	中耐5階			6					○		警報:1階, 3階
10	新田町市住 2号棟	中耐3階			3					○		警報:1階
11	百石町市住	高耐10階	45	あり				1+8		○	11	消:1~3階各3個, 4~10階各5個, PH1個 発信機:1~3階各2個, 4~10階各3個
12	北竹島町市住 1号棟	高耐11階	6	あり		20	3	1+9	1	○	11	発信機:各階2個 消:10,11階 自火報・誘導灯・コンセント・ホース:11階
13	北竹島町市住 2号棟	高耐11階	6	あり		8	3	1+9	1	○	11	同上
14	朝倉南横町市住 1号棟	中耐4階			6					○		警報:各階段1.3階
15	朝倉南横町市住 2号棟	中耐4階			6					○		警報:各階段1.3階
16	曙町市住 1号棟	中耐3階			4					○		警報:1.2階各1個 3階2個
17	曙町市住 2号棟	中耐3階			4					○		警報:1.2階各1個 3階2個
18	若草町市住 1号棟	高耐7階	8	あり	4					○		警報:1~4階各1個 連結送水管点検・設置は県
19	若草町市住 2号棟	中耐3階	21	あり	6					○		警報:1~3階各2個
20	若草町西市住	高耐9階			27	6		1+7		○	9	警報:各階3個
21	鴨部市住 2号棟	高耐10階			20			1+8		○	10	警報:各階2個
22	鏡川市住 1号棟	中耐5階			10					○		消:各階段 警報:各階段1.3階
23	鏡川市住 2号棟	中耐5階			4					○		消:各階段 警報:各階段1.3階
24	長浜原冲南市住 1号棟	中耐4階			6					○		警報:1階, 3階
25	長浜原冲南市住 2号棟	中耐4階			6					○		警報:1階, 3階
26	横浜市住 1号棟	中耐4階				9						消:各階段2階PS内
27	横浜市住 2号棟	中耐4階				9						消:各階段2階PS内
28	横浜市住 3号棟	中耐4階				12						消:各階段2階PS内
29	横浜市住 4号棟	中耐4階				6						消:各階段2階PS内
30	横浜市住 5号棟	中耐4階				9						消:各階段2階PS内
31	横浜市住 6号棟	中耐4階				9						消:各階段2階PS内
32	横浜市住 7号棟	中耐4階				9						消:各階段2階PS内
33	小高坂三ノ丸改住 (1~24号)	中耐4階			6					○		警報:各階段1.3階
34	小高坂三城ヶ森改住 1号棟	中耐4階				7						
35	小高坂三城ヶ森改住 2号棟	中耐4階				1						
36	小高坂三城ヶ森改住 3号棟	中耐4階				6						
37	小高坂竹ノ下改住	中耐3階				2						
38	小高坂おくらみち改住	中耐4階				9						
39	潮江幸崎改住	中耐3階				4						
40	潮江第二改住 1号棟	中耐4階				9						
41	大原南改住 1号棟(東)	中耐2階				4						
42	大原南改住 2号棟(西)	中耐3階				8						
43	源内山北改住 A棟	中耐4階				2						
44	源内山北改住 B棟	中耐4階				6						
45	潮江北ノ丸改住	中耐3階				4						
46	潮江西ノ丸改住	中耐3階				8						

消防用設備等点検業務対象一覧表

(1) 市営住宅

No.	施設名	構造	消火器	自動火災報知設備	非常警報設備	避難はしご	避難口誘導灯	連結送水管送水口+放水口	非常用コンセント・ホース格納庫	配線	防火戸煙感知器	備考 【凡例】消:消火器 警報:非常警報装置 発信機:自火報非常警報発信機
47	朝倉南横改住（松の本）	中耐3階			2					○		警報:各階段2階
48	潮江第三改良住宅 1号棟	中耐3階				4						
49	潮江第三改良住宅 2号棟	中耐3階				4						
50	潮江第三改良住宅 3号棟	中耐3階				2						
51	潮江大原北改良住宅 1号棟	中耐4階				6						
52	潮江大原北改良住宅 2号棟	中耐4階				6						
53	潮江大原西改良住宅	中耐3階				4						
54	潮江豊田改良住宅	中耐3階				2						
55	潮江第一コミ住	耐火4階	8		4	3				○		消:各階2個 警報:各階1個
56	潮江第二コミ住	耐火7階	28	あり				1+5		○	7	消:各階4個
57	潮江第三コミ住	耐火5階	10	あり						○		消:各階2個 発信機:各階1個
58	昭和町コミ住	耐火7階	37	あり				1+5		○	7	消:1～5階各6個, 6階5個, 7階2個, 機械室1個 発信機:1～6階各2個, 7階1個
59	栄田町コミ住 1号棟	耐火5階	15	あり		4				○		消:各階3個 発信機:各階2個
60	栄田町コミ住 2号棟	耐火5階	8	あり		6				○		消:1～3階各2個, 4,5階各1個 発信機:各階1個
61	旭町2丁目コミ住 1号棟	耐火6階	30	あり							6	消:1～6階各5個 発信機:1階2個, 2～6階各3個
62	旭町2丁目コミ住 2号棟	耐火7階	21	あり				1+0			7	消:1～7階各3個 発信機:1～7階各1個(屋内消火栓箱) 消火ポンプユニット(エバラ50MEFU467.5-N)
63	東石立町市住 1号棟	耐火7階	35	あり				1+5			7	消:1～7階各5個 音声警報装置
64	東石立町市住 2号棟	耐火7階	35	あり				1+5			7	消:1～7階各5個 音声警報装置
65	下島町コミ住	耐火7階	21	あり				1+5				消:1～7階各3個

※ 特記仕様

- ・自動火災報知器設備は共用部・住戸部に分けてそれぞれ点検票を添付し、各感知器、非常警報発信機、受信機の種別・数量を明示すること
(別紙5-1:自火報数量明細参照のこと)

共用部 玄関ホール・廊下・ELVホール・同機械室及びシャフト・階段下倉庫・共用倉庫・屋上階段室・電気室・ポンプ室・高架タンク室・PSほか
住戸部 各戸内及び各戸に付属した倉庫

- ・防火戸煙感知器は、比島町市住は防火シャッター、他はすべて階段室防火戸
- ・非常電源・配線点検は、表の○印の施設が該当するが、ブレーカーが不明等で点検できないときはその旨報告書に記載すること
- ・各施設の点検結果報告書は表のNo.の順序で整理すること
- ・連結送水管については別紙5-2「連結送水管配管及びホースの耐圧性能試験」実施計画を参照のこと

(2) 集会所等

No.	施設名	所在地	消火器	自動火災報知設備	非常警報設備	避難口誘導灯	備 考
1	新本町東	新本町2丁目12	1		1		
2	比島町	比島町2丁目2-1		2			
3	比島町北	比島町3丁目6	1		1		
4	東石立	東石立町81	1				東(12号棟)
5	潮江	小石木町204		2			
6	新田町	新田町9-11	1		1		
7	百石町	百石町3丁目1-33	1	1			
8	百三公民館	百石町3丁目1-30	1	3		1	健康福祉センター1階公民館
9	北竹島町	北竹島町29-1	1		1		
10	六泉寺町(中央)	六泉寺町22	2		1		
11	河ノ瀬町	南河ノ瀬町8	2		1		地区集会所
12	三里十津南	十津5丁目2-1	1		1	3	
13	三里十津北	十津5丁目17-5	1		1		
14	一宮サルマル	一宮555-2	2		1		
15	朝倉南横	朝倉東町30-2	1		1		
16	朝倉沖田	朝倉甲287-1	1		1		
17	朝倉鏡岩	朝倉己254			1		
18	曙町	曙町1丁目20-13	1		1		
19	若草町	若草町3-2		2			
20	若草町西	若草町12-1			1		
21	朝倉海老模	若草南町15-32	1				
22	鴨部	鴨部1丁目13-3	2		1		
23	鏡川	鴨部1丁目5-2	3				
24	長浜原	長浜4361	1				集会所3か所あり、北・南なし、中に設置
25	横浜	横浜新町1丁目302	1		1		
26	小石木	小石木町200	1		1		
27	源内山北共同作業所	河ノ瀬町67-1	1		1		
28	一宮トカノ	一宮西町3-29-27	1		1		地区集会所
29	朝倉南横千光寺	朝倉東町4-8	1		1		地区集会所
30	長浜戸の本	長浜2845-1	1		1		
31	長浜小ト子	長浜3452	1		1		地区集会所
32	長浜大ト子	長浜3721	1		1		地区集会所
33	長浜名村	長浜4439	1		1		地区集会所
34	長浜原沖	長浜4456	1		1		地区集会所
35	長浜原東南	長浜4195-7	1		1		地区集会所
36	長浜築山イノハナ	長浜4582	1		1		地区集会所
37	長浜芝	長浜5216	1		1		地区集会所
38	長浜築山馬場東	長浜5650	1		1		地区集会所
39	潮江第二コミ住	百石町3丁目6-8		2			
40	昭和町コミ住	昭和町8-18	1	2			
41	旭町2丁目コミ住	旭町2丁目8-1	1	差動3 定温4			北棟1階

※ 特記仕様

・各施設の点検結果報告書は表のNo.の順序で整理すること